



Scheda Servizio

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO	
Struttura e Luogo dell'utilizzo Anolyte	Azienda Radiotelevisiva Nazionale - TORINO
Dimensioni/Tipo struttura	Uffici
Tipo impianto - necessità	Trattamento acqua sanitaria (calda) con funzione antilegionella e antibatterica
Caratteristiche impianto	Iniezione Anolyte proporzionale al ricircolo Acqua Calda
Fornitura Anolyte Neutro	Fornitura a Sofitec S.r.l. per Trattamento Acqua Calda sito Azienda Radiotelevisiva
Caratteristiche ANK Anolyte Neutro	Cl.Attivo 500 ± 50 ppm / pH $7,0 \pm 0,5$ / ORP 800 ± 50 mV



Scotta VDA S.r.l.

Via Vittime Col du Mont, 50 - Espace la Pepiniere

Aosta (AO)

La società SCOTTA VDA S.R.L. , della quale la Scotta SRL è socio unico, nasce a dicembre del 2016 dalla fusione delle ditte Sofitec Srl e Scotta Service Srl.

L'utilizzo dei dati e delle foto della presente comunicazione è stato gentilmente concesso da Sofitec S.r.l. alla **EsseBi & Associati**.
E' vietata la divulgazione, riproduzione ed uso dei dati senza il preventivo consenso di **Scotta VDA S.r.l.**